

Ürün Hakkında Bilgiler

Genel denetleme işlemleri için

MUX 101-DW Denetleme Terminali

MUX101-DW denetleme terminali bakır veya Fiber kablo şebekesinin ve ilgili şebeke Ekipmanlarının sürekli izlenmesi için tasarlanmış genel amaçlı bir platformdur. Terminalde var olan 16 adet giriş kanalı periyodik olarak ölçülmekte olan adreslenebilir transdüserleri ve/veya iletkenleri denetlemek üzere yapılandırılabilir. BDS sunucusu mevcut ölçümleri ve sistem verilerini, intranet (Ethernet, TCP/IP gibi) marifetiyle sürekli olarak taramaktadır. Terminalde sensör noktalarının durumu değerlendirilir ve tüm veriler BDS sunucusunun veri tabanında depolanır.

Tüm bağlantılar ve kontrol birimleri duvara monteli bir kasa içinde yer almaktadır. Bağlantılar, vidalar ve kelepçeler ile kolay ve düşük maliyetli montaj olması için özel pahalı kablolara gerek olmadan yapılandırılmıştır.



LANCIER Monitoring GmbH
Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany
Tel. +49 (0) 251 674 999-0
Fax +49 (0) 251 674 999-99
mail@lancier-monitoring.de
www.lancier-monitoring.de

Teknik Bilgiler

İşletme voltajı	38 ... 72 V DC
Tipik güç sarfiyatı	4 VA DC
Ölçüm kanak sayısı	16 (isteğe bağlı olarak adreslenebilir sensörler veya kuru kontaklar için)
Programlanma şekli: Q-kanal	
Maksimum sensör/kanal sayısı	127
Ölçüm aralığı	700 ... 2400 Hz
Tipik giriş hassasiyeti	≥ 35 dB typ. (600 Ω)
Koruma	Kısa devre koruması mevcuttur. Ölçülmeyen kanallar kısa devre yapılıır
Ölçüm voltajı U_{ATX}	Giriş voltajından 5 V daha azdır
Programlanma şekli: C-kanal	
Maksimum loop direnci (R-loop) $U_{ATX/IS}$	açma kapama akımında $I_s = 10$ mA (tipik)
Çalışma sıcaklığı aralığı	0 ... +40 °C
Depolama sıcaklığı aralığı	-5 ... +60 °C
Kabul edilebilir rutubet	% 0 .. 95 yoğuşmasız bağıl nem
EMC	61000-6-1/2 ve 61000-6-3/4
Veri yedekleme batarya kullanım süresi	2 yıl
Ebatlar (Y x G x Ç)	260 x 355 x 100 mm
Yaklaşık ağırlığı	approx. 3 kg

Sipariş Bilgisi

MUX 101_DW Denetleme Terminali

Duvara monteli kasası içinde ethernet kablosu bağlı halde
Kaynak voltajı 38 .. 72 V DC

Harici güç kaynağı 230 V AC

19" kabinde veya çatıda monte etmek için 19" 6 HU adaptör

Sipariş No. 072681.000

Sipariş No. 062025.000

Sipariş No. 061713.000

Ürün Hakkında Bilgiler

Genel denetleme işlemleri için

MUX 101-DW Denetleme Terminali

Sistem Diyagramı

